



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## Stowarzyszenie Świętego Celestyna

✉: Mikoszków 27, PL 57-100 Strzelin, ☎/☐: (071) 39 58 101

☐ sekretariat@celestyn.pl, www.celestyn.pl

NIP: 914-12-75-815 REGON: 931003526

BZ WBK S.A. I O/Wrocław, Rynek 9: 07 1090 2398 0000 0006 0801 7184

Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin, ul. Kościuszki: 27 9588 0004 0000 5991 2000 0010

Mikoszków, 08 czerwca 2018 r.

**Do Wykonawców  
zainteresowanych udziałem  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**o sygn. PN/2018/01**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Roboty budowlane stanowiące część II zadania „Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”**”, (nr ref. PN/2018/01).

W ww. postępowaniu Zamawiający, Stowarzyszenie św. Celestyna z/s w Mikoszowie, otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 36:**

W przedmiarze brak jest montażu zabezpieczenia ścian za pomocą płyt z żywicy winylowej – rys. 6/39/05. Czy uwzględnić w wycenie?

### **Odpowiedź:**

Tak, w cenie ofertowej należy uwzględnić koszty montażu zabezpieczenia ścian za pomocą płyt z żywicy winylowej wraz z zakupem niezbędnych materiałów.

**Pytanie nr 37:**

W przedmiarze nie ma montażu wyposażenia łazienek w dozowniki mydła, suszarki, podajniki papieru, kosze na śmieci, szczotki wc itp. Czy uwzględnić w wycenie?

**Odpowiedź:**

Nie. Dostawa i montaż wyposażenia wymienionego w pytaniu będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia.

**Pytanie nr 38:**

Czy balustrady na klatkach schodowych mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy malowane proszkowo?

**Odpowiedź:**

Balustrady na klatkach schodowych mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

**Pytanie nr 39:**

Jaką wielkość ma mieć szafa sieci strukturalnej U12 (jak podano na rysunku) czy U28 jak podaje opis techniczny?

**Odpowiedź:**

U12 jak na rys. E6.1

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na w/w pytania nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu, jak również zmiany terminu składania ofert.**

Stowarzyszenie Świętego Celestyna  
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin  
Tel. 71 395 81 01, Fax 71 39 58 102  
NIP 914-12-75-815 REGON 931003526

WICEPREZES  
Stowarzyszenia Św. Celestyna  
w Mikoszuwie  
*M. de Haan*  
mgr Małgorzata de Haan